

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. DEL

OGGETTO:

OSPEDALE DI SAN BONIFACIO: INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER MANUTENZIONE ALLE POMPE DI RILANCIO E SOSTITUZIONE DELLE GUIDE CON SVUOTAMENTO DELLA VASCA DI SOLLEVAMENTO DEI LIQUAMI.

Il Direttore dell'U.O.C. Servizi Tecnici e Patrimoniali, ing. Fiorenzo Panziera, delegato, da ultimo, dal Direttore Generale dell'Azienda con deliberazione n. 4 del 01.03.2021:

Premesso che a seguito dell'istruttoria condotta dal Responsabile dell'U.O.S. Sicurezza Qualità e Patrimonio ing. Antonio Vinco e vista la relazione che recita:

“Con delibera a contrarre n. 293 del 9.04.2020 è stato affidato alla ditta PPT S.r.l. di Zevio (VR) il Servizio di gestione e manutenzione ordinario degli impianti di trattamento e disinfezione degli scarichi, comprese le apparecchiature installate nelle vasche di raccolta e sollevamento, presso le sedi Ospedale di S. Bonifacio, Ospedale di Marzana, CSP Cologna Veneta, CSP Tregnago e Cerris, con decorrenza dall'1.09.2020 e fino al 30.09.2022.

La ditta manuttrice, conformemente a quanto previsto dal Capitolato d'Appalto, ha segnalato la necessità di eseguire un intervento straordinario di svuotamento e pulizia della vasca di sollevamento all'interno dell'area l'Ospedaliera di San Bonifacio, con relativo smaltimento dei rifiuti prelevati, e manutenzione delle pompe con la sostituzione delle guide di scorrimento danneggiate, necessaria al recupero delle pompe stesse.

La mancata esecuzione degli interventi comporterebbe un grave disagio per il funzionamento della struttura Ospedaliera”;

Osservato che:

- gli interventi sopraelencati non rientrano tra gli oneri previsti dal contratto di gestione di cui sopra, tuttavia tale contratto prevede che gli eventuali interventi straordinari di pulizia con auto spurgo vengano effettuati dalla ditta stessa con costi ulteriori per il trasporto e smaltimento a carico dell'Amministrazione;

- è risultato quindi opportuno affidare i lavori di che trattasi alla ditta P.P.T. S,r.l., il che ha permesso di garantire omogeneità e univocità, oltre che sicurezza, negli interventi e assicurare il minimo disservizio;

Visti i documenti di contabilizzazione finale, agli atti dell'U.O.C. Servizi Tecnici e Patrimoniali, calcolata con i prezzi di cui alla nota prot. n. 59670 del 29/03/2021 - Offerta n° 804.19/1 trasmessa dalla ditta, ritenuti congrui e in linea con i prezzi di mercato e preso atto dell'importo dell'intervento come di seguito specificato:

- costo complessivo per n. 12 autotrasporti con autobotte per complessive n. 311,24 tonnellate, di cui n. 166,32 (refluo superficiale) codice Cer 20.03.06 e n. 144,92 (fanghi e morchia pesante) codice Cer 16.03.06, con smaltimento del rifiuto, comprese le opere di: messa in sicurezza del sito, manodopera ed attrezzatura per aspirazione del refluo superficiale e pulizia della vasca (luoghi confinati) per la morchia pesante, autospurgo, analisi dei reflui - € 136.049,40 oltre IVA,

- costo per pulizia girante e chiocciola delle pompe, sostituzione piedi di accoppiamento e tubi guida delle 4 pompe di sollevamento - € 4.762,00 oltre IVA,

per un totale di € 140.811,40 oltre IVA e pertanto per complessivi € 171.789,90 IVA compresa;

Considerato che dall'anno 2015 non veniva eseguito un intervento di pulizia della vasca, conseguendone la necessità dell'intervento straordinario sopradescritto e, a seguito di valutazioni attente dei dati sin qui analizzati, si ritiene opportuno inserire nei futuri programmi di manutenzione l'intervento periodico di pulizia della vasca di sollevamento dell'Ospedale di San Bonifacio con cadenza annuale;

Precisato che il presente provvedimento verrà pubblicato, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs n. 50/2016 sul sito internet Sezione Amministrativa Trasparente nonché sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;



DETERMINA

- 1) di fare proprie le considerazioni in premessa al fine di adottare il presente provvedimento;
- 2) di prendere atto dell'intervento di manutenzione straordinaria alle pompe di rilancio e sostituzione delle guide, con svuotamento della vasca comparto di sollevamento dei liquami, eseguito presso l'Ospedale di San Bonifacio dalla ditta PPT Srl – con sede legale in Zevio (VR) Via Punta, 7/D - P.I. 01268660238, già incaricata del Servizio di gestione e conduzione degli impianti di smaltimento liquami presso le sedi: Ospedale di Marzana, CSP Cologna Veneta, CSP Tregnago, Cerris e Ospedale di S. Bonifacio, per un importo di € 140.811,40 oltre IVA e pertanto per complessivi € 171.789,90 IVA compresa;
- 3) di dare atto che il costo complessivo dell'intervento, pari a € 171.789,90 IVA compresa, verrà registrato al BEP 2021 al conto BA1930;
- 4) che ai fini della tracciabilità, il CIG è il seguente: 875480881B;
- 5) di dare atto che il costo complessivo dell'intervento, pari a € 171.789,90 IVA compresa, verrà registrato al BEP 2021 al conto BA1930.

Il Direttore
UOC Servizi Tecnici e Patrimoniali
Fiorenzo Panziera

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. DEL

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITÀ

La presente determinazione è divenuta esecutiva dalla data di adozione.

In data odierna copia della presente determinazione viene:

- Pubblicata per 15 giorni consecutivi nell'Albo on line, ai sensi e per gli effetti dell'art. 32 – comma 1 – della L. 18.06.2009, n. 69 e s.m.i..
- Trasmessa al Collegio Sindacale, ai sensi dell'art. 10 – comma 5 – della L.R. 14.09.1994, n. 56.

Verona, li

P. il Direttore
UOC Affari Generali
Sig.ra Romana Boldrin

TRASMESSA PER L'ESECUZIONE A:

UOC Servizi Tecnici e Patrimoniali

TRASMESSA PER CONOSCENZA A: